

発注票別紙

1. 件 名

災害対策用蓄電池及び充電用ソーラーパネルの購入

2. 規格等

【蓄電池】

数量：7 台

蓄電容量：5 1 2 0 W h

バッテリー：リチウムイオンバッテリー (LiFeP04 リン酸鉄)

入力：A C 9 0 ～ 1 1 0 V

出力：A C 1 0 0 V

定格出力電力：2 0 0 0 W (4 口合計)

U P S 機能：停電時に約 0. 0 2 秒で自動的に電気機器に給電を開始できること。

サイズ(mm)：W 2 8 6 × D 5 5 9 × H 6 9 1

仕様：キャスター付き、タッチパネル操作

重量：約 8 0 k g

全体の運転音：5 3 d b 程度

保証期間：3 年間

(参考製品：プライム・スター 非常用リチウムイオン蓄電池 PR-HUG-5100BK)

なお、製品規格については、同等品以上とする。

【充電用ソーラーパネル】

数量：7 台 (3 枚 1 セット)

[1 枚当たり]

出力「Pmax」：2 0 0 W

開放電圧：「VOC」：1 2 5 V

短絡電流：「ISC」：2. 0 7 A

出力動作電圧：「Vmp」：1 0 0 V

変換効率：2 2 % - 2 5 %

動作環境温度：- 2 0 ～ 6 0 ℃

フル充電までの目安時間：8 ～ 9 時間程度 (日照がある場合)

サイズ(cm)：展 開 時：2 2 2 × 5 7. 5 × 0. 5

折り畳み時：5 7. 5 × 5 6 × 4. 6

重量：約 6 kg

(参考製品：プライム・スター ソーラーパネル PR-SOLARPANEL-200)

なお、製品規格については、同等品以上とし、上記蓄電池へ充電可能なものとする。

3. 納 期

令和7年7月31日

4. 履行場所

区の指定するところ

納入場所は下記の7カ所

- ・中央区医師会
中央区勝どき1-6-7
- ・日本橋医師会
中央区日本橋久松町1-2 5階
- ・東京都中央区京橋歯科医師会
中央区銀座1-25-3 京橋プラザ2階
- ・お江戸日本橋歯科医師会
中央区日本橋久松町1-2 6階
- ・京橋薬剤師会
中央区銀座1-25-3 京橋プラザ2階
- ・日本橋薬剤師会
中央区日本橋久松町1-2 地下1階
- ・東京都柔道整復師会千代田中央支部
中央区日本橋横山町5-8 横山町奉仕会館3階